


岳阳市生态环境局湘阴分局

湘阴环评批(2019)53号

湘阴县西林秀池加油站建设项目环境影响 报告表的批复



湘阴县西林秀池加油站:

你单位《关于申请对“湘阴县西林秀池加油站建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求,经研究,现批复如下:

一、湘阴县西林秀池加油站在新泉镇西林港社区拟投资150万元,其中环保投资15万元,迁址新建。项目总用地面积2000m²,总建筑面积914.2m²,其中罩棚占地面积598m²,站房158.6m²。主要建设内容包括:新建网架结构加油罩棚、加油岛、储罐区、办公楼、辅助用房等;SF双层地埋储油罐4个,其中30m³0#柴油罐2个、30m³92#汽油罐1个、30m³95#(98#)合建汽油罐1个,储油罐总容积为120m³,折合汽油容积90m³(柴油罐容积折半计算),有税控自动式加油机4台,1套自控仪表系统等主体工程;配套建设配电、消防、给排水、油气回收、采暖通风等设施,预计项目年销售成品油约1000t(其中柴汽油占比1:1),属三级加油站建设项目。

该项目符合国家产业政策,属“未批先建”项目,原湘阴县环



扫描全能王 创建

境保护局已对该项目进行了处罚（湘阴环罚字【2019】23号）。根据湘阴县西林秀池加油站向湘阴县人民政府提交关于《湘阴县西林秀池加油站迁址新建》的申请、湘阴县特种行业（加油、加气站）项目用地联审表和湘阴县应急管理局《安全生产应急预案备案登记表》意见以及联合泰泽环境科技发展有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意你公司环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、防治污染和环境保护对策措施。

二、你单位在后续建设、运行和管理过程中，须全面落实环境影响报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，并重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好场地雨污分流系统，加油岛地面冲洗水经隔油沉淀处理后，与生活污水一并经三格池处理后用于周边林地菜地浇灌，不外排；洗车废水及初期雨水经三级沉淀池处理后回用于洗车、场地清洗。严格按照设计要求规范落实各项防渗漏措施，油罐配置液位监测系统，规范设置观察井等防漏检漏措施，确保对地下水不造成影响。

（二）废气污染防治工作。做好加油站场地规划，搞好自然通风措施；须安装好储油罐及加油机油气回收系统，并严格按规程操作和管理，减少无组织废气排放，确保加油站废气排放限值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求。

（三）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏



采取隔音减震措施，确保加油站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。严格按照《危险废物贮存污染物控制标准（GB18597-2001）》及其 2013 年修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及 2013 年修改要求，强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐废液、清洗油污、隔油池废油、油泥等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

（五）环境管理和风险防范工作。设置专门环保管理人员，提高风险防范意识，加强油品运输、使用、储存及加油各环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏现象发生。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，备足安全消防用具，杜绝环境风险事故发生。

（六）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs： $\leq 0.3\text{t/a}$ 。

三、你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县新泉镇人民政府、湘阴县环境监察大队、联合泰泽环境科技发展有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2019 年 12 月 16 日



扫描全能王 创建